

# Sistem SCADA


## Sectie fierbere bere

- Monitorizare, control si dispecerizare
- Plamadirea, filtrarea si fierbere berii
- Retete tehnologice
- Cantarire sarje de malt
- Calculatoare redundante


# Structura sistemului SCADA

SERVER




SERVER REDUNDANT



PROFIBUS



Profibus –SIMATIC S7




# Ecranul principal reprezinta schema tehnologica a utilajelor monitorizate

- Afisare parametrii esentiali de la fiecare proces controlat

- Accesul la ecranele cu detalii ale aplicatiei

- Vizualizarea alarmelor active la un moment dat in sistem




# Plamadirea berii: cazanul de plamada si nemaltificate

- Reglaj de temperatura:  
urmarire diagrame

- Comanda agitatoare
- Comanda ventile


- Mod manual  
si
- Mod automat  
de functionare

- Setarea unor  
parametrii  
functionalii




# Cazanul de filtrare

- Reglaj de temperatura
  - Contorizari de ape
  - Reglaje de debite
  - Pozitionare car cazan




# Fierbereea berii

- Reglaj de temperatura:  
urmarire diagrame
- Reglaj de presiune




## **Receptia maltului**

- Comanda motoare  
snecuri si elevatoare
  - Interconditionari  
intre motoare la oprire
  - Mod automat si mod  
manual de functionare



# CIP-ul cazanului de filtrare

- CIP cu apa, soda si acid
- Masuratori de conductivitate
- Reglaj de temperatura al solutiei de CIP



# Prescrierea diagramelor de plamadire

- Parametrii prescrisi:

Cantitate apa introdusa in cazan


Cantitate malai si cantitate orz

Durata palier

Temperatura palier

Cale transvazare

- Digramele se salveaza pe hard-disk astfel incat se pot stoca mai multe diagrame si se va utiliza diagrama necesara la un anumit moment



# Prescrierea parametrilor la cazanul de filtrare

- Parametrii prescrisi:

Cantitate, temperatura si debit pentru apa introdusa in cazan

Turatie si inaltime car afanare

Cantitate si debite must pentru fiecare faza

Durate faze filtrare

- Presiune limita pentru intrarea in faza de afanare

- Turbiditatea limita pentru terminarea recircularii dupa afanare

Faza 2 - Faza 4.1 - Faza 6 - Faza 8 - Faza 9			Faza 5		Faza 7		Setpointuri generale		Timpi prescrisi							
5.1	-	5.2	-	5.3	-	5.4	5.5	-	5.6	-	5.7	-	5.8	5.9	-	5.10
Faza 5.5 - Filtrare must primitiv pas 5			Valoare	Adresa	Faza 5.6 - Filtrare must primitiv pas 6			Valoare	Adresa							
Cantitate must filtrata	102	132.0	Cantitate must filtrata	115	160.0											
Setpoint debit filtrare must primitiv	160	134.0	Setpoint debit filtrare must primitiv	160	162.0											
Setpoint presiune suctiune -> afanare	0	138.0	Setpoint presiune suctiune -> afanare	0	166.0											
Setpoint turbiditate	200	142.0	Setpoint turbiditate	200	170.0											
Setpoint inaltime car afanare	195	146.0	Setpoint inaltime car afanare	160	174.0											
Setpoint turatie car afanare	5	150.0	Setpoint turatie car afanare	5	178.0											
Setpoint temperatura apa calda	76	152.0	Setpoint temperatura apa calda	76	180.0											
Setpoint debit apa calda	130	156.0	Setpoint debit apa calda	140	184.0											
Debit minim	50	662.0	Debit minim	50	670.0											
Debit maxim	170	666.0	Debit maxim	170	674.0											
Faza 5.7 - Filtrare must primitiv pas 7			Valoare	Adresa	Faza 5.8 - Filtrare must primitiv pas 8			Valoare	Adresa							
Cantitate must filtrata	128	188.0	Cantitate must filtrata	141	216.0											
Setpoint debit filtrare must primitiv	160	190.0	Setpoint debit filtrare must primitiv	160	218.0											
Setpoint presiune suctiune -> afanare	0	194.0	Setpoint presiune suctiune -> afanare	0	222.0											
Setpoint turbiditate	200	198.0	Setpoint turbiditate	200	226.0											
Setpoint inaltime car afanare	125	202.0	Setpoint inaltime car afanare	90	230.0											
Setpoint turatie car afanare	5	206.0	Setpoint turatie car afanare	5	234.0											
Setpoint temperatura apa calda	76	208.0	Setpoint temperatura apa calda	76	236.0											
Setpoint debit apa calda	150	212.0	Setpoint debit apa calda	150	240.0											
Debit minim	50	678.0	Debit minim	50	686.0											
Debit maxim	170	682.0	Debit maxim	170	690.0											
<input type="button" value="Abandon"/>					<input type="button" value="Transmitere parametrii -&gt; PLC"/>											

# Prescrierea diagramelor de fierbere


- Parametrii prescriti:

Cantitate tehnologica (de must) dupa care se incepe reglajul de temperatura

Temperatura prescrisa in cazanul de fier


Presiunea prescrisa care trebuie mentinuta dupa atingerea temperaturii setate

Durata de fierbere a mustului




# Graifice sarja plamada

- Succesiune faze si timpi incepere faze
- Temperatura in cazan
- Ventilul de reglaj



# Grafice sarja cazan fier

- Temperatura in cazan
- Presiunea de abur
- Ventilul de reglaj



# Grafice sarja cazan filtrare

- Presiunea de suctiune
  - Pozitie car afanare
  - Debite must

